


高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所在地	京都府京都市右京区梅ヶ畑引地町 3 4 番地 4			
	名称	エルティアーアイ株式会社			
	代表者	代表取締役 坂部 昌一			
型式記号		α-FLASH 012			
認定番号		HP-038号			
認定日		平成25年8月30日			
設置環境		屋内			
設置場所		壁用			
標識区分		S200級、S50級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合			
	耐水性	適合			
	耐候性	非該当			
	耐燃性	適合			
	耐薬品性	適合			
	曲げ強度	非該当			
	すべり抵抗	非該当			
	耐凍結融解性	非該当			
	表示面輝度	標識区分	励起照度	20分後輝度 mcd/m <sup>2</sup>	60分後輝度 mcd/m <sup>2</sup>
		S200級	2001x20分間	250 以上	75 以上
		501x20分間			
	S50級	501x20分間	128 以上	38 以上	
発光色λ <sub>c</sub> -λ波長		505 nm			
注意事項					
		 一般財団法人 日本消防設備安全センター 理事長 襲 田 正 徳 